

宁夏中卫2025年10千伏及以下业扩配套工程投资估算表

序号	工程项目	工程概况	总投资 (万元)	备注
	国网中卫供电公司		15600	
1	宁夏中卫沙坡头2025年中压业扩配套工程(一)	本工程新建环网柜3台，配套安装DTU设备3台，新建电缆分支箱3台，配套安装DTU设备3台，新装柱上断路器7台，配套安装FTU设备7台，新建10kV架空线路12.76km,采用JKLGYJ-10-240/30导线4.21km,采用JKLGYJ-10-120/20导线8.55km:新建10kV电缆线路2.5km,采用YJLV22-3*300型电缆：新立电杆256基，其中12米电杆171基，15米电杆85基；新建拉线170组。	800	
2	宁夏中卫沙坡头2025年低压业扩配套工程(一)	本工程新建200kVA成套变压器10台，新建400kVA成套变压器10台；新装柱上断路器2台，配套安装FTU设备2台，新建10kV架空线路6.5km,采用JKLGYJ-10-120/20导线；新建0.4kV架空线路12.7km,采用JKLGYJ-1-120/20导线，新立电杆428基，其中12米电杆339基，15米电杆89基；新建拉线344组。	800	
3	宁夏中卫沙坡头2025年低压业扩配套工程(二)	本工程新建200kVA成套变压器10台，新建400kVA成套变压器10台；新装柱上断路器2台，配套安装FTU设备2台，新建10kV架空线路6.5km,采用JKLGYJ-10-120/20导线；新建0.4kV架空线路12.7km,采用JKLGYJ-1-120/20导线，新立电杆428基，其中12米电杆339基，15米电杆89基；新建拉线344组。	800	
4	宁夏中卫沙坡头2025年低压业扩配套工程(三)	本工程新建200kVA成套变压器10台，新建400kVA成套变压器10台；新装柱上断路器2台，配套安装FTU设备2台，新建10kV架空线路6.5km,采用JKLGYJ-10-120/20导线；新建0.4kV架空线路12.7km,采用JKLGYJ-1-120/20导线，新立电杆428基，其中12米电杆339基，15米电杆89基；新建拉线344组。	800	
5	宁夏中卫沙坡头2025年低压业扩配套工程(四)	本工程新建200kVA成套变压器10台，新建400kVA成套变压器10台；新装柱上断路器2台，配套安装FTU设备2台，新建10kV架空线路6.5km,采用JKLGYJ-10-120/20导线；新建0.4kV架空线路12.7km,采用JKLGYJ-1-120/20导线，新立电杆428基，其中12米电杆339基，15米电杆89基；新建拉线344组。	800	

6	宁夏中卫沙坡头2025年低压业扩配套工程(五)	本工程新建200kVA成套变压器10台，新建400kVA成套变压器10台；新装柱上断路器2台，配套安装FTU设备2台，新建10kV架空线路6.5km,采用JKLGYJ-10-120/20导线；新建0.4kV架空线路12.7km,采用JKLGYJ-1-120/20导线，新立电杆428基，其中12米电杆339基，15米电杆89基；新建拉线344组。	800	
7	宁夏中卫中宁2025年中压业扩配套工程(一)	新建400kVA成套变压器5台，配套安装配变终端(TTU)5套；新装柱上断路器5台，配套安装FTU设备5台，新建10kV架空线路5km,采用JKLGYJ-10-120/20导线；新建0.4kV架空线路60km,采用JKLGYJ-1-120/20导线，新立电杆180基，其中12米电杆150基，15米电杆30基；新建拉线60组，新装表箱100面，新装接户线2km,采用BS3-JKLYJ-2*35导线。	800	
8	宁夏中卫中宁2025年低压业扩配套工程(一)	本工程新装柱上断路器55台，配套安装FTU设备55台，新建10kV架空线路12.76km,采用JKLGYJ-10-240/30导线4.21km,采用JKLGYJ-10-120/20导线8.55km;新建10kV电缆线路2.5km,采用YJLV22-3*300型电缆；新立电杆256基，其中12米电杆171基，15米电杆85基；新建拉线170组。	800	
9	宁夏中卫中宁2025年低压业扩配套工程(二)	本工程新建200kVA成套变压器10台，新建400kVA成套变压器10台；新装柱上断路器2台，配套安装FTU设备2台，新建10kV架空线路6.5km,采用JKLGYJ-10-120/20导线；新建0.4kV架空线路12.7km,采用JKLGYJ-1-120/20导线，新立电杆428基，其中12米电杆339基，15米电杆89基；新建拉线344组。	800	
10	宁夏中卫沙坡头2025年低压业扩配套工程(三)	本工程新建200kVA成套变压器10台，新建400kVA成套变压器10台；新装柱上断路器2台，配套安装FTU设备2台，新建10kV架空线路6.5km,采用JKLGYJ-10-120/20导线；新建0.4kV架空线路12.7km,采用JKLGYJ-1-120/20导线，新立电杆428基，其中12米电杆339基，15米电杆89基；新建拉线344组。	800	
11	宁夏中卫中宁2025年低压业扩配套工程(四)	本工程新建200kVA成套变压器10台，新建400kVA成套变压器10台；新装柱上断路器2台，配套安装FTU设备2台，新建10kV架空线路6.5km,采用JKLGYJ-10-120/20导线；新建0.4kV架空线路12.7km,采用JKLGYJ-1-120/20导线，新立电杆428基，其中12米电杆339基，15米电杆89基；新建拉线344组。	800	
12	宁夏中卫中宁2025年低压业扩配套工程(五)	本工程新建200kVA成套变压器10台，新建400kVA成套变压器10台；新装柱上断路器2台，配套安装FTU设备2台，新建10kV架空线路6.5km,采用JKLGYJ-10-120/20导线；新建0.4kV架空线路12.7km,采用JKLGYJ-1-120/20导线，新立电杆428基，其中12米电杆339基，	800	

		15米电杆89基；新建拉线344组。		
13	宁夏中卫海原2025年中压业扩配套工程(一)	本工程新建柱上断路器5套；新建10kV架空线路10.8km,采用JKLGYJ-10-120/20mm ² 导线；新建10kV电缆线路0.5km,采用ZC-YJLV22-8.7/15-3×120mm ² 电力电缆；新立电杆共280基，其中15m电杆40基，12m电杆240基；新建普通拉线60组；新建防撞墩30个。	500	
14	宁夏中卫海原2025年低压业扩配套工程(一)	本工程新建S20-200kVA成套变压器10台，新建S20-400kVA成套变压器10台；新建10kV架空线路1.50km,采用JKLGYJ-10-120/20mm ² 导线；新建0.4kV架空线路7.65km,采用JKLGYJ-1-120/20mm ² 导线；新立电杆共200基，其中15m电杆10基，12m电杆190基；新建普通拉线60组；新建表箱共40只，新建接户线采用BS3-JKLYJ-2×35型号共0.88km;新建防撞墩30个。	500	
15	宁夏中卫海原2025年低压业扩配套工程(二)	本工程新建S20-200kVA成套变压器10台，新建S20-400kVA成套变压器10台；新建10kV架空线路1.50km,采用JKLGYJ-10-120/20mm ² 导线；新建0.4kV架空线路7.65km,采用JKLGYJ-1-120/20mm ² 导线；新立电杆共200基，其中15m电杆10基，12m电杆190基；新建普通拉线60组；新建表箱共40只，新建接户线采用BS3-JKLYJ-2×35型号共0.88km;新建防撞墩30个。	500	
16	宁夏中卫海原2025年低压业扩配套工程(三)	本工程新建S20-200kVA成套变压器10台，新建S20-400kVA成套变压器10台；新建10kV架空线路1.50km,采用JKLGYJ-10-120/20mm ² 导线；新建0.4kV架空线路7.65km,采用JKLGYJ-1-120/20mm ² 导线；新立电杆共200基，其中15m电杆10基，12m电杆190基；新建普通拉线60组；新建表箱共40只，新建接户线采用BS3-JKLYJ-2×35型号共0.88km;新建防撞墩30个。	500	
17	宁夏中卫海原2025年低压业扩配套工程(四)	本工程新建S20-200kVA成套变压器10台，新建S20-400kVA成套变压器10台；新建10kV架空线路1.50km,采用JKLGYJ-10-120/20mm ² 导线；新建0.4kV架空线路7.65km,采用JKLGYJ-1-120/20mm ² 导线；新立电杆共200基，其中15m电杆10基，12m电杆190基；新建普通拉线60组；新建表箱共40只，新建接户线采用BS3-JKLYJ-2×35型号共0.88km;新建防撞墩30个。	500	
18	宁夏中卫海原2025年低压业扩配套工程(五)	本工程新建S20-200kVA成套变压器10台，新建S20-400kVA成套变压器10台；新建10kV架空线路1.50km,采用JKLGYJ-10-120/20mm ² 导线；新建0.4kV架空线路7.65km,采用JKLGYJ-1-120/20mm ² 导线；新立电杆共200基，其中15m电杆10基，12m电杆190基；新	500	

		建普通拉线60组；新建表箱共40只，新建接户线采用BS3-JKLYJ-2×35型号共0.88km；新建防撞墩30个。		
19	宁夏中卫海兴2025年中压业扩配套工程(一)	本工程新装柱上断路器12台。新建10千伏线路20.49km,其中采用JKLGYJ-10-120/20型导线15.34km,采用JKLGYJ-10-240/30型导线5.15km。新建10千伏电缆线路0.5km,其中采用YJLV-3×240型电缆0.2km;采用YJLV-3×120型电缆0.3km。新建双回埋管通道0.4km,采用CPVC-175型管0.8km。新立电杆403基,其中采用12m电杆58基,采用15m电杆345基。新建普通拉线82组。	500	
20	宁夏中卫海兴2025年低压业扩配套工程(一)	本工程新建200kVA成套变压器10台,新建400kVA成套变压器10台;新装柱上断路器2台,配套安装FTU设备2台,新建10kV架空线路6.5km,采用JKLGYJ-10-120/20导线;新建0.4kV架空线路12.7km,采用JKLGYJ-1-120/20导线,新立电杆428基,其中12米电杆339基,15米电杆89基;新建拉线344组	500	
21	宁夏中卫海兴2025年低压业扩配套工程(二)	本工程新建200kVA成套变压器10台,新建400kVA成套变压器10台;新装柱上断路器2台,配套安装FTU设备2台,新建10kV架空线路6.5km,采用JKLGYJ-10-120/20导线;新建0.4kV架空线路12.7km,采用JKLGYJ-1-120/20导线,新立电杆428基,其中12米电杆339基,15米电杆89基;新建拉线344组	500	
22	宁夏中卫海兴2025年低压业扩配套工程(三)	本工程新建200kVA成套变压器10台,新建400kVA成套变压器10台;新装柱上断路器2台,配套安装FTU设备2台,新建10kV架空线路6.5km,采用JKLGYJ-10-120/20导线;新建0.4kV架空线路12.7km,采用JKLGYJ-1-120/20导线,新立电杆428基,其中12米电杆339基,15米电杆89基;新建拉线344组	500	
23	宁夏中卫海兴2025年低压业扩配套工程(四)	本工程新建200kVA成套变压器10台,新建400kVA成套变压器10台;新装柱上断路器2台,配套安装FTU设备2台,新建10kV架空线路6.5km,采用JKLGYJ-10-120/20导线;新建0.4kV架空线路12.7km,采用JKLGYJ-1-120/20导线,新立电杆428基,其中12米电杆339基,15米电杆89基;新建拉线344组	500	
24	宁夏中卫海兴2025年低压业扩配套工程(五)	本工程新建200kVA成套变压器10台,新建400kVA成套变压器10台;新装柱上断路器2台,配套安装FTU设备2台,新建10kV架空线路6.5km,采用JKLGYJ-10-120/20导线;新建0.4kV架空线路12.7km,采用JKLGYJ-1-120/20导线,新立电杆428基,其中12米电杆339基,15米电杆89基;新建拉线344组	500	