

宁夏回族自治区节能监察执法文书

现场监察笔录

监察编号：宁（E）-2024-02-022-XCBL

当事人	名称	宁夏渝丰化工股份有限公司			
	地址	中卫工业园区			
法定代表人或 能源管理负责人	刘建宏	职务	生产运行部 部长	电话	
监察场所	企业会议室		监察时间	2024年8月7日、13-14日	

现场监察情况：

2024年8月7日10时00分，监察人员万振、丁爱锐和外聘技术专家辛彭辉，被监察单位法定代表人王干一、副总经理向航、生产运行部部长刘建宏、能源统计刘霞等人在企业会议室召开首次会议。监察组长万振首先向被监察单位有关人员出示《行政执法证》，宣读《节能监察现场告知书》，介绍本次节能监察的依据、目的，监察程序和计算依据，进行任务分工，要求被监察单位安排有关人员配合并提供相关资料。被监察单位法定代表人王干一对监察人员身份进行确认，表明没有回避要求，介绍了2023年企业基本情况、能源管理、单位产品能耗和主要设备情况等。

8月7日10时30分至17时30分、8月13日10时30分至17时30分，监察人员通过查阅资料、核对核算数据、随机访问、查验现场等方式开展现场监察，对该企业能源管理情况、能源计量器具管理和配备情况、2023年能源消费情况、单位产品能耗限额标准执行情况、节能技术改造项目情况、重点用能产品设备能效水平达标情况等进行现场核查。在被监察单位的配合下，监察人员核查了该公司能源管理制度及执行情况的文件、资料，结合设备台账、计量器具台账现场核查确认生产运行、能源计量器具配备和重点用能产品设备使用情况等内容。在核查能耗数据指标过程中，为保证数据来源的真实性、可靠性，监察人员现场查验了企业2023年生产运行部调度记录表、生产日报表、生产月报表、电费通知单及发票、产品库存盘点表、焦炉煤气结算单及发票、天然气结算单及发票、蒸汽结算单及发票、CO₂销售记录及发票、液氨和氨水销售明细及磅单、液体无水氨检验报告、柴油及汽油购买发票、企业自查报告、资料汇编等相关备查材料。核算该企业2023年综合能源消费量、产品产量、合成氨单位产品综合能耗等相关指标。

经监察，2023年宁夏渝丰化工股份有限公司合成氨产品产量及能源消耗情况：(数据略)

8月14日9时00分，监察小组召开内部会议，监察人员对监察情况进行总结汇总，确定企业各项单位产品能耗指标值，编制《现场监察笔录》和《监察报告》。

8月14日9时30分，召开末次会议通报监察结果，并对监察中发现的问题提出了改进建议。被监察单位法定代表人王干一在《现场监察笔录》《监察报告》等相关资料确认签字（盖章），监察结束。

（笔录完毕）

宁夏回族自治区节能监察执法文书

现场监察笔录

监察编号：宁（E）-2024-38-023-XCBL

当事人	名称	宁夏西云数据科技有限公司			
	地址	中卫市沙坡头区			
法定代表人或 能源管理负责人	李布云	职务	能源管理负 责人	电话	
监察场所	企业会议室		监察时间	2024年8月14日	

现场监察情况：

2024年8月14日10时30分，监察人员万振、丁爱锐和外聘技术专家辛彭辉，被监察单位公共政策副总监马俊、温海涛，数据中心经理艾东，能源管理人员李布云等人在企业会议室召开首次会议。监察组长万振首先向被监察单位有关人员出示《行政执法证》，宣读《节能监察现场告知书》，介绍本次节能监察的依据、目的，监察程序和计算依据，进行任务分工，要求被监察单位安排有关人员配合并提供相关资料。被监察企业数据中心经理艾东对监察人员身份进行确认，表明没有回避要求，介绍了企业数据中心建设运营概况、能源管理情况、2023年能效指标情况等。

2024年8月14日11时00分至17时30分，监察人员通过查阅资料、核对核算数据、随机访问等方式开展现场监察。监察人员按任务分工核查了企业能源管理相关制度及执行情况的资料、能源计量器具管理和配备使用情况、能源消费、设备台账等情况，在核查能耗数据指标过程中，为保证数据来源的真实性、可靠性，监察人员现场抽查了企业2023年度电费付款通知单及发票、电量抄表记录、电费确认来往邮件、项目主要耗能设备一览表等资料。核算企业年度总耗电量、信息设备耗电量、电能比等。

经核查，宁夏西云数据科技有限公司运营的亚马逊中卫数据中心2023年能源消耗情况：（数据略）

经核算，该数据中心电能比达到《数据中心能效限定值及能效等级》（GB 40879-2021）2级标准。

2024年8月14日17时30分，监察小组召开内部会议，监察人员对各自任务中监察的情况进行总结汇总，确定企业数据中心电能利用效率（PUE）实测值和主要用能设备能效等级等指标值，编制《现场监察笔录》等相关文书。

2024年8月14日18时00分，召开末次会议通报监察结果，并对监察中发现的问题提出了改进的建议。被监察企业授权委托人艾东在《现场监察笔录》《监察报告》等相关资料确认签字（盖章），监察结束。

（笔录完毕）

宁夏回族自治区节能监察执法文书

现场监察笔录

监察编号：宁（E）-2024-38-024-XCBL

当事人	名称	中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司			
	地址	中卫工业园区			
法定代表人或 能源管理负责人	田学岩	职务	能源管理负 责人	电话	
监察场所	企业会议室		监察时间	2024年8月19日-20日	

现场监察情况：

2024年8月19日14时30分，监察人员万振、丁爱锐和外聘技术专家戴遥龙，被监察单位运维经理王家瑛，能耗专员田学岩、祁军等人在企业会议室召开首次会议。监察组长万振首先向被监察单位有关人员出示《行政执法证》，宣读《节能监察现场告知书》，介绍本次节能监察的依据、目的，监察程序和计算依据，进行任务分工，要求被监察单位安排有关人员配合并提供相关资料。被监察单位运维经理王家瑛对监察人员身份进行确认，表明没有回避要求，介绍了企业数据中心建设运营概况、能源管理情况、2023年能效指标情况等。

2024年8月19日15时00分至20日16时00分，监察人员通过查阅资料、核对核算数据、随机访问等方式开展现场监察。监察人员按任务分工核查了企业能源管理制度及执行情况的资料、能源计量器具管理和配备使用情况、能源消费、设备台账等情况，在核查能耗数据指标过程中，为保证数据来源的真实性、可靠性，监察人员现场抽查了企业2023年度电费付款通知单及发票、电量统计表、项目主要耗能设备一览表等资料。核算企业年度总耗电量、信息设备耗电量、电能比等。

经核查，中国联通宁夏中卫数据中心一期工程2023年能源消耗情况：（数据略）

经核算，该数据中心电能比达到《数据中心能效限定值及能效等级》（GB 40879-2021）3级标准。

2024年8月20日16时00分，监察小组召开内部会议，监察人员对各自任务中监察的情况进行总结汇总，确定企业数据中心电能利用效率（PUE）实测值和主要用能设备能效等级等指标值，编制《现场监察笔录》等相关文书。

2024年8月20日16时30分，召开末次会议通报监察结果，并对监察中发现的问题提出了改进的建议。被监察单位授权委托人王家瑛在《现场监察笔录》《监察报告》等相关资料确认签字（盖章），监察结束。

（笔录完毕）

宁夏回族自治区节能监察执法文书

现场监察笔录

监察编号：宁（E）-2024-38-025-XCBL

当事人	名称	宁夏誉成云创数据投资有限公司			
	地址	中卫工业园区			
法定代表人或 能源管理负责人	杨晓航	职务	技术组组长	电话	
监察场所	企业会议室		监察时间	2024年8月21日-22日	

现场监察情况：

2024年8月21日9时00分，监察人员万振、丁爱锐和外聘技术专家戴遥龙，被监察单位运维部技术组组长杨晓航、运维部技术组工程师张润在企业会议室召开首次会议。监察组长万振首先向被监察单位有关人员出示《行政执法证》，宣读《节能监察现场告知书》，介绍本次节能监察的依据、目的，监察程序和计算依据，进行任务分工，要求被监察单位安排有关人员配合并提供相关资料。被监察单位运维部技术组组长杨晓航对监察人员身份进行确认，表明没有回避要求，介绍了企业数据中心建设运营概况、能源管理情况、2023年能效指标情况等。

2024年8月21日9时30分至22日10时00分，监察人员通过查阅资料、核对核算数据、随机访问等方式开展现场监察。监察人员按任务分工核查了企业能源管理制度及执行情况的资料、能源计量器具管理和配备使用情况、能源消费、设备台账等情况，在核查能耗数据指标过程中，为保证数据来源的真实性、可靠性，监察人员现场抽查了企业2023年度电费付款通知单、用电量统计表、能耗数据收集表、综合汇总表、主要耗能设备一览表等资料。核算企业年度总耗电量、信息设备耗电量、电能比等。

经核查，宁夏誉成云创数据投资有限公司云数据中心（一期）项目2023年能源消耗情况：（数据略）

经核算，该数据中心E1楼电能比达到《数据中心能效限定值及能效等级》（GB 40879-2021）2级标准，E3楼电能比达到《数据中心能效限定值及能效等级》（GB 40879-2021）3级标准。

2024年8月22日10时00分，监察小组召开内部会议，监察人员对各自任务中监察的情况进行总结汇总，确定企业数据中心电能利用效率（PUE）实测值和主要用能设备能效等级等指标值，编制《现场监察笔录》等相关文书。

2024年8月22日10时30分，召开末次会议通报监察结果，并对监察中发现的问题提出了改进的建议。被监察单位授权委托人杨晓航在《现场监察笔录》《监察报告》等相关资料确认签字（盖章），监察结束。

（笔录完毕）

宁夏回族自治区节能监察执法文书

现场监察笔录

监察编号：宁(E)-2024-38-026-XCBL

当事人	名称	中国电信股份有限公司宁夏分公司			
	地址	中卫工业园区			
法定代表人或 能源管理负责人	张安伟	职务	运维经理	电话	
监察场所	企业会议室		监察时间	2024年8月22日-23日	

现场监察情况：

2024年8月22日14时00分，监察人员万振、丁爱锐和外聘技术专家戴遥龙，被监察单位云网运营事业部工程师张安伟、孔腾飞、项目经理李成方等人在企业会议室召开首次会议。监察组长万振首先向被监察单位有关人员出示《行政执法证》，宣读《节能监察现场告知书》，介绍本次节能监察的依据、目的，监察程序和计算依据，进行任务分工，要求被监察单位安排有关人员配合并提供相关资料。被监察单位运营事业部工程师张安伟对监察人员身份进行确认，表明没有回避要求，介绍了企业数据中心建设运营概况、能源管理情况、2023年能效指标情况等。

2024年8月22日14时30分至23日16时00分，监察人员通过查阅资料、核对核算数据、随机访问等方式开展现场监察。监察人员按任务分工核查了企业能源管理制度及执行情况的资料、能源计量器具管理和配备使用情况、能源消费、设备台账等情况，在核查能耗数据指标过程中，为保证数据来源的真实性、可靠性，监察人员现场抽查了企业2023年度电费付款通知单、用电量统计表、主要耗能设备一览表等资料。核算企业年度总耗电量、信息设备耗电量、电能比等。

经核查，中国电信宁夏省级数据中心一期工程（1号楼）2023年能源消耗情况：
(数据略)

经核算，该数据中心一期工程（1号楼）电能比达到《数据中心能效限定值及能效等级》（GB 40879-2021）2级标准。

2024年8月23日16时00分，监察小组召开内部会议，监察人员对各自任务中监察的情况进行总结汇总，确定企业数据中心电能利用效率（PUE）实测值和主要用能设备能效等级等指标值，编制《现场监察笔录》等相关文书。

2024年8月23日16时30分，召开末次会议通报监察结果，并对监察中发现的问题提出了改进的建议。被监察单位授权委托人张安伟在《现场监察笔录》《监察报告》等相关资料确认签字（盖章），监察结束。

（笔录完毕）

宁夏回族自治区节能监察执法文书

现场监察笔录

监察编号：宁（E）-2024-02-027-XCBL

当事人	名称	宁夏兴尔泰化工集团有限公司			
	地址	中卫市中宁县石空镇			
法定代表人或 能源管理负责人	王刚	职务	能源经理	电话	
监察场所	企业会议室		监察时间	2024年8月27-28日	

现场监察情况：

2024年8月27日10时00分，监察人员万振、丁爱锐和外聘技术专家戴遥龙、贾文波，被监察单位法定代表人徐少荣、生产科科长杨锋、生产科李冬、设备科张首鹏、企管部王刚等人在企业会议室召开首次会议。监察组长万振首先向被监察单位有关人员出示《行政执法证》，宣读《节能监察现场告知书》，介绍本次节能监察的依据、目的，监察程序和计算依据，进行任务分工，要求被监察单位安排有关人员配合并提供相关资料。被监察单位法定代表人徐少荣对监察人员身份进行确认，表明没有回避要求，介绍了2023年企业基本情况、能源管理、单位产品能耗和主要设备情况等。

8月27日10时30分至8月28日11时00分，监察人员通过查阅资料、核对核算数据、随机访问、查验现场等方式开展现场监察，对该企业能源管理情况、能源计量器具管理和配备情况、2023年能源消费情况、单位产品能耗限额标准执行情况、节能技术改造项目情况、重点用能设备能效水平达标情况等进行现场核查。在被监察单位的配合下，监察人员核查了该公司能源管理相关制度及执行情况的文件、资料，结合设备台账、计量器具台账现场核查确认生产运行、能源计量器具配备和重点用能产品设备使用情况等内容。在核查能耗数据指标过程中，为保证数据来源的真实性、可靠性，监察人员现场查验了企业2023年生产运行部生产日报表、生产月报表、原材料消耗月报表、电费通知单、库存商品明细账、操作记录表、液氨、碳酸氢铵和氨水销售明细、液体无水氨检验报告、农业用碳酸氢铵检验报告、企业自查报告、资料汇编等相关备查材料。核算该企业2023年综合能源消费量、产品产量、合成氨单位产品综合能耗等相关指标。

经监察，2023年宁夏兴尔泰化工集团有限公司合成氨产品产量及能源消耗情况：（数据略）

经核算，2023年宁夏兴尔泰化工集团有限公司对照《合成氨单位产品能源消耗限额》（GB21344-2015），合成氨单位产品综合能耗达到限定值（优质无烟煤）。对照《工业企业单位产品能源消耗限额》（DB 64/T 1147-2022），合成氨单位产品综合能耗达到3级（优质无烟煤）。对照《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》，合成氨单位产品综合能耗达到基准水平（优质无烟煤）。

8月28日11时00分，监察小组召开内部会议，监察人员对监察情况进行总结汇总，确定企业各项单位产品能耗指标值，编制《现场监察笔录》《监察报告》。

8月28日11时30分，召开末次会议通报监察结果，并对监察中发现的问题提出了改进建议。被监察单位法定代表人徐少荣在《现场监察笔录》《监察报告》等相关资料确认签字（盖章），监察结束。

（笔录完毕）

宁夏回族自治区节能监察执法文书

现场监察笔录

监察编号：宁（E）-2024-11-028-XCBL

当事人	名称	中宁县新世纪冶炼有限公司			
	地址	中宁工业园区南区			
法定代表人或 能源管理负责人	刘彪	职务	总经理	电话	
监察场所	企业会议室		监察时间	2024年8月28日	

现场监察情况：

2024年8月28日13时30分，监察人员万振、丁爱锐、杨善林和外聘技术专家戴遥龙、贾文波，被监察单位法定代表人刘彪、办公室主任沈文华、财务主管王育达等人在企业会议室召开首次会议。监察组长万振首先向被监察单位有关人员出示《行政执法证》，宣读《节能监察现场告知书》，介绍本次节能监察的依据、目的，监察程序和计算依据，进行任务分工，要求被监察单位安排有关人员配合并提供相关资料。被监察企业法定代表人刘彪对监察人员身份进行确认，表明没有回避要求，介绍了2023年企业基本情况、能源管理、单位产品能耗和主要设备情况等。

8月28日14时00分至17时30分，监察人员通过查阅资料、核对核算数据、随机访问、查验现场等方式开展现场监察，对该企业能源管理情况、能源计量器具管理和配备情况、2023年能源消费情况、单位产品能耗限额标准执行情况、节能技术改造项目情况、重点用能设备能效水平达标情况等进行现场核查。在被监察单位的配合下，监察人员核查了该公司能源管理相关制度及执行情况的文件、资料，结合设备台账、计量台账现场核查确认生产运行、能源计量器具配备和重点用能产品设备使用情况等内容。在核查能耗数据指标过程中，为保证数据来源的真实性、可靠性，监察人员现场查验了企业2023年生产日月报表、库存商品明细账、原材料明细账、电费发票、柴油发票、兰炭检验报告、烟煤检验报告、企业自查报告、资料汇编等相关备查材料。核算该企业2023年综合能源消费量、产品产量、电石单位产品综合能耗等相关指标。

经监察，2023年中宁县新世纪冶炼有限公司电石产品产量及能源消耗情况：（数据略）

经核算，2023年中宁县新世纪冶炼有限公司对照《电石单位产品能源消耗限额》（GB 21343-2015），电石单位产品综合能耗达到限定值；电石单位产品电炉电耗达到先进值。对照《工业企业单位产品能源消耗限额》（DB 64/T 1147-2022），电石单位产品综合能耗达到3级；电石单位产品电炉电耗达到1级。对照《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》，电石单位产品综合能耗达到基准水平。

8月28日17时30分，监察小组召开内部会议，监察人员对监察情况进行总结汇总，确定企业各项单位产品能耗指标值，编制《现场监察笔录》和《监察报告》。

8月28日18时00分，召开末次会议通报监察结果，并对监察中发现的问题提出了改进建议。被监察单位法定代表人刘彪在《现场监察笔录》、《企业监察报告》等相关资料确认签字（盖章），监察结束。

（笔录完毕）