

附件：

中卫市沙坡头区 2019 年第二季度城市市政供水出厂水及末梢水（水龙头水）监测情况信息表

监测项目			《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）指标限值	监测单位									
编号	项目名称	单位		清源供水公司（出厂水）	中卫市疾控中心	中卫市九小	中卫市三中	中卫市中医医院	中卫市第三幼儿园	中卫众一山水	中卫宜居家园	中卫瑞丰家园	中卫五小
1	色度	度	15	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
2	浑浊度	NUT	1	0.46	0.34	0.14	0.54	0.68	0.15	0.34	0.25	0.76	0.1
3	嗅和味	—	不得含有	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
4	肉眼可见物	—	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
5	PH	PH	6.5-8.5	7.83	7.32	7.46	7.75	7.68	7.69	7.57	7.35	7.77	7.52
6	氯化物	mg/L	250	32	32	35	36	33	33	32	35	32	37
7	硫酸盐	mg/L	250	63	63	68	70	65	63	64	68	63	71
8	溶解性固体	mg/L	1000	237	244	262	266	246	244	243	281	244	276
9	总硬度	mg/L	450	181	184	200	207	186	180	179	196	185	212
10	氟化物	mg/L	1	0.44	0.42	0.41	0.44	0.46	0.39	0.44	0.41	0.42	0.34
11	硝酸盐氮	mg/L	10	4.34	5	4.9	5	4.9	4.89	4.89	5	4.88	4.51
12	铁	mg/L	0.3	0.067	0.023	0.038	0.062	0.031	0.065	0.082	0.068	0.051	0.042
13	锰	mg/L	0.1	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005

14	铜	mg/L	1	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
15	锌	mg/L	1	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
16	铅	mg/L	0.01	0.00125	0.00125	0.00125	0.00125	0.00125	0.00125	0.00125	0.00125	0.00125	0.00125
17	镉	mg/L	0.005	0.00025	0.00025	0.00025	0.00025	0.00025	0.00025	0.00025	0.00025	0.00025	0.00025
18	钠	mg/L	200	29	30	24	34	30	35	58	33	56	35
19	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
20	耐热大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
21	菌落总数	CFU/ml	100	0	0	0	7	0	0	0	99	0	0
22	大肠埃希氏菌	MPN/100ml	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
23	电导率	uS/cm	50-1500	490	485	552	485	487	484	486	562	439	550
24	二氧化氯	mg/L	0.02	0.2	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03

填报单位：中卫市疾病预防控制中心

填报人：段晓娟

单位负责人：雍东播

填报时间：2019年7月8日